

Speciális kesztyűk



Classe	Tension max. d'utilisation COURANT ALTERNATIF
00	500 V
0	1 000 V
1	7 500 V
2	17 000 V
3	26 500 V
4	36 000 V



Catégorie	Résistant à
A	Acide
H	Huile
Z	Ozone
R	Acide, Huile, Ozone
C	Très basse température

Villanyszerelő



Termékelőnyök

CLASS 0 - AZC

Nagyfokú elektromos védelem

Ergonomikus kialakítás

Enyhén púderezett belső a le- és felvétel
elősegítéséért.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
8053	7		50
8054	8		50
8055	9		50
8056	10		50
8057	11		50

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Leírás

Szigetelő, természetes gumi kesztyűk egyenes mandzsettával. A kesztyű ergonomikus kialakításának és az enyhén porozott belsőnek köszönhetően könnyű a le- és felvétel. A természetes gumi szigetelőképeséget, a mi technológiánk és szakértelmük pedig lehetővé teszi, hogy a lehető legvékonyabb kesztyűket hozzuk létre a nagyobb kényelmesség érdekében.

Ajánlott bőr kesztyűvel viselni a mechanikai védelem miatt.

A termék UV álló tasakban van csomagolva

Hossza: 36cm

Alkalmazási
ágazatok

Elektromos és elektronikus
felszerelések és gépek gyártása

Energiaipar

Karbantartás

Alkalmazási területek

* Elektromos munka, feszültség
alatti munka

* Max. üzemi feszültség: 1000 V

* Vizsgálati feszültség: 5000 V

Műszaki tulajdonságok

Szín	Ekrü
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Mártott kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Méz színű természetes latex
Mártott kesztyű felépítése	Nincs alapkesztyű
Belső kidolgozás	Púderezett
Alapkesztyű kidolgozása	Sima
Mandzsetta típusa	Egyenes kialakítás
Hossza - mm	360

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/11671-02/E00-00

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN60903:2003 + CEI 60903:2014

Elektromosan szigetelő védőkesztyűk



Classe 0 catégorie AZC